

Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

2. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20

3. Сроки оказания услуг: в течение 9 месяцев с даты заключения контракта.

4. Объем и перечень услуг:

1. Плановое техническое обслуживание предусматривается для шлейфов пожарной сигнализации и аппаратуры. В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всей системы или комплекса.

Плановое техническое обслуживание осуществляется один раз в месяц по согласованному Сторонами графику.

Результаты проведения планового технического обслуживания следует регистрировать в журнале по установленной форме.

Перечень услуг:

- внешний осмотр составных частей ПС на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д.

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

- проверка работоспособности составных частей системы ПС (извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.).

- проверка имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети.

- измерение напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумулятора.

- проверка состояния гибких соединений (переходов).

- проверка программного обеспечения систем, корректировка, исправление.

- проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители.

- проведение профилактических и планово-предупредительных работ для поддержания ПС в работоспособном круглосуточном режиме - по мере износа, выхода из строя.

- устранение выявленных неисправностей.

- составление (при необходимости) дефектной ведомости для неисправного оборудования.

2. Внеплановое техническое обслуживание проводят при:

- поступлении ложных сигналов тревоги сохраняемого объекта;

- отказа аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявки пользователя (собственника) объекта.

5. Требования к оказанию услуг:

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные требования
1.	Место оказания	352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 352901,

	услуг	Армавир 11, ул. П. Осипенко, 158
2.	Перечень установленного оборудования	<p>352909, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пушкина, 11</p> <p>1 Прибор приемно-контрольный Магистр 8, шт 3 «ВЭРС-8», прибор ПС на 4 луча.</p> <p>2 Извещатель пожарно-дымовой ИП 212- шт 150 41, ДИП- 66 «Партнер»</p> <p>3 Аккумулятор 12,7 А\ч, АКБ- 12 V-6,5 А\ч, шт 5 АКБ 1,2А</p> <p>4 Оповещатель световой «Выход» Блик - шт 15 С12,</p> <p>5 Оповещатель звуковой «ОрфейМА» шт 5</p> <p>6 Извещатель пожарный ручной ИПР – ЗСУ шт 22</p> <p>7 Блок резервного питания БИРП 12/4 шт 3</p> <p>8 Устройство сигнальное ССУ-1 шт 3</p>
3.	Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг	<p>1. Объем и качество проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют «Журнал регистрации услуг (работ) по ТО»</p> <p>2. Плановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем в рабочее время понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00, исключая выходные и праздничные дни. Восстановление работоспособности в случае неисправности ПС осуществляется круглосуточно.</p> <p>3. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки основной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.</p> <p>4. В случае выявления неисправностей пожарной сигнализации Исполнитель должен явиться на объект в течение 24 часов и устранить неисправность на месте.</p> <p>5. Оказать услуги в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и требованиями нормативной документации;</p> <p>6. Привлечение квалифицированного, обученного, аттестованного, с опытом работы инженерно-технического персонала для оказания услуг;</p> <p>7. Все виды, объемы и сроки оказания услуг, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.</p>
4.	Используемые руководящие документы	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p> <p>РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"</p> <p>РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ</p> <p>ГОСТ 31817.1.1-2012 (ИЕС 60839-1-1:1988) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие</p>

		положения" ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
--	--	--